



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

## CERTIFICATO DI PROVA n. RFV/CSE/00009 del 03/02/2020

Pratica n. 3303/01622/20

ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 6/03/1992

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo le norme:

si certifica che al

**PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO ( D.M. 06/03/92 )**

prodotto da:

**VERINLEGNO S.P.A.**

indirizzo: VIA GALVANI 7 - MASSA E COZZILE - 51010 (PISTOIA)

denominato:

**"V840/W440 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS"**

impiego:

**PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO ( D.M. 06/03/92 )**

posa in opera:

**PARETE / SOFFITTO**

è attribuita la

**Classe di reazione al fuoco: 1 (UNO)**

**Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.**

IL R.U.P.

(Dott. Ing. Fabio MAZZARELLA)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge